

Lüftungskonzept

Hotel und Restaurant im Schloss Burgellern

Stand: 01.09.2020

Zum Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter/-innen vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus verpflichten wir uns, unser Hygiene- und Schutzkonzept durch folgende Lüftungsregeln zu ergänzen.

Natürliche Lüftung

- In allen Räumen wird so viel Außenluft wie möglich eingebracht
- Alle Räume werden vor und nach der Benutzung mindestens 15 Minuten gelüftet
- In Räumen ohne technische Lüftungsanlage werden die Fenster wesentlich länger als üblich geöffnet.
- In Tagungspausen sollten die Räume mindestens 15 Minuten stoß gelüftet werden. Hierauf werden die Tagungsteilnehmer mit einem Aushang hingewiesen

Technische Lüftung

- In unseren Tagungsräumen (Schmetterlingszimmer, Gartensalon, Wasserschloss und von Schönbornsaal) werden HEPA Filter eingesetzt, um die Raumluft auch in der kalten Jahreszeit optimal zu filtern.
- Die Filter wurden für die Raumgröße ausreichend, nach Herstellerangaben dimensioniert.
- Die Luftfilter laufen auch im ungenutzten Zustand der Räume weiter.
- Die Filter werden gemäß Herstellerangaben getauscht. Dabei wird auf den Schutz des Instandhaltungspersonals im Besonderen geachtet.

Toilettenanlagen

- Die Lüftungen in den Toilettenanlagen laufen nach Möglichkeit durchgehend.

Hotelzimmer

- Die Hotelzimmer werden nach Abreise der Gäste 20 Minuten mit offenem Fenster gelüftet und dann erst gereinigt.